

Olbia, 17/08/2022

Prot. PD _____ D7

OGGETTO: Tempio Pausania – Comunicazione Disservizio e attivazione Servizio autobotte su piazza del 17.08.2022

Trasmissione via PEC

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

Si comunica che a causa di anomalie all'Impianto di Sollevamento Monte Ruiu nel Distretto 6, dovute a eventi meteorologici verificatesi nei giorni 11/08/2022 e 13/08/2022, ne è conseguita l'interruzione del flusso in adduzione alla vasca di Disconnessione di Monte Muvri con la sensibile riduzione della portata in fase di riavvio sino a raggiungimento del regolare regime di esercizio dopo diverse ore, pregiudicando seriamente le scorte dei serbatoio di Tempio Pausania, Calangianus, Luras e Bortigiadas ed Aggius già in stato di forte criticità.

Pertanto nei Comuni di Tempio Pausania, Luras, Calangianus, Bortigiadas e Aggius, si avranno nella giornata odierna e fino al ripristino delle scorte idriche dei disservizi di fornitura alle utenze e cali di pressione e portata nelle zone poste a quote più alte.

Per la giornata di oggi 17/08/2022 è stato predisposto il servizio sostitutivo di autobotte su piazza secondo il seguente calendario:

- **Tempio Pausania Viale Don Sturzo dalle ore 10:00 alle ore 21:00.**

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione interessata anche con i Vs. mezzi di comunicazione interni.

Cordiali saluti.

Distinti Saluti

U.O. Produzione Distretto D7

Il Responsabile

F.TO Geom. Disi Pietrino

Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia
Tel. 0789/648080 -