

Olbia, 15/09/2022

Prot. PD _____ D7

OGGETTO: Disservizio erogazione idrica per interruzione del flusso idrico dal Sollevamento Monte Ruiu Distretto 6 al Serbatoio Monte Muvri Distretto 7

Trasmissione via PEC

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

La Società Abbanoa informa che nella giornata odierna 15/09/2022, a causa del fermo l'impianto di sollevamento di M. Ruiu del 14/09/22 che ha comportato un mancato flusso in arrivo da M. Ruiu a M. Muvri che alimenta i serbatoi di Pischinaccia e Lu Ciacaru. Ne consegue che l'attuale livello dei prima citati serbatoi non sia sufficiente a garantire il regolare servizio all'utenza, con disservizi rilevabili sulle abitazioni poste alle quote più alte.

Dalle 23.30 alle 06'00 verrà eseguita chiusura programmata come da precedenti comunicati. Per sopperire al disservizio sarà predisposto il servizio sostitutivo autobotte su piazza. Seguiranno aggiornamenti.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione ed appena verranno ultimate le riparazioni, la ripresa del servizio idrico sarà ripristinata senza preavviso e anticipata qualora le scorte dei serbatoi ed i consumi lo rendano possibile.

Per eventuali emergenze di particolare rilevanza possono essere contattati i numeri verdi di Abbanoa 800062692 – 800022040.

A seguito delle operazioni idrauliche, inoltre, l'acqua in distribuzione potrebbe presentare una transitoria torbidità a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

Sarà nostra cura inviare ulteriori comunicati di aggiornamento in funzione di eventuali sopraggiunti problemi.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione interni.

Distinti Saluti

F.to

U.O. Produzione Distretto D7

Il Responsabile

Geom. Disi Pietrino

Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia
Tel. 0789/648080 -